

令和6年2月19日

回 答 書

富田小学校改修実施設計業務委託プロポーザルについての質問に対して次のとおり回答します。

番 号	表 題	質 問 事 項	回 答
1	業務委託仕様書 -別紙資料 要望・ 要検討事項Ⅰ アプローチ	十分な歩車分離スペースの確保のため、屋外運動場の一部を改修し、アプローチ通路を広げることは可能でしょうか。	屋外運動場が狭くならない程度に通路を確保することは可能です。
2	業務委託仕様書 -別紙資料 要望・ 要検討事項Ⅱ 職員来客駐車場、 植栽	駐車台数の増設は来客用、職員用どちらでしょうか。また、場所はどこになりますか。植栽を最小限にすると記載がありますが、どの場所の植栽の部分撤去が可能でしょうか。	駐車台数の増設は来客用、職員用両方になります。 駐車場所は、体育館西側の浄化槽やグラウンド西側一部が考えられますが、遊具等の移設も必要になります。 植栽について、指定はありません。
3	業務委託仕様書- 別紙資料 要望・要 検討事項 全棟共 通	法不適合箇所の詳細をご教授ください。	建築基準法に基づく定期調査報告によると内外壁のクラックや、給食室と家庭科室の換気風量不足が指摘事項にあげられています。その他、今後の施設利用形態によっては法適合のための改善が必要となる場合があります。
4	業務委託仕様書- 別紙資料 1、2階 平面図	E Vの現在の利用方法をご教授ください。	給食ワゴン(現在はコロナ等の感染症対策として、普通教室3学年、ランチルーム3学年と分散して配膳しています。)の運搬やケガをした児童が利用しています。
5	業務委託仕様書- 別紙資料 施設の 現状 1	普通教室に収納が少ない旨の記載がありますが、どのようなものを収納したいのかご教授ください。	児童の習字セットや絵の具セットなどです。
6	業務委託仕様書- 別紙資料 配置、1 階平面図	隣接する保育園駐車場の範囲をご教授ください。また、車路は小学校敷地内を兼用しているという理解でよろしいでしょうか。	保育園用駐車マスは、園の建物に隣接する約14台です。 車路は学校敷地内を兼用しています。
7	業務委託仕様書- 別紙資料 1、2階 平面図	現在、利用頻度の少ない部屋やなくても支障がない部屋があればご教授ください。	利用頻度が比較的少ない部屋は多目的教室とランチルームです。なくても支障がない部屋はありません。